

Наименование предприятия (организации)

ЖУРНАЛ
**регистрации инвентарного учета, периодической проверки
и ремонта электрооборудования**

(подразделение, служба)

Начат:
Окончен:

Иваново 201__

Правила ведения Журнала

1. Журнал должен быть прошнурован, пронумерован, учтен в делопроизводстве.
2. Журнал хранится в подразделении (службе).
3. Ответственный за ведение Журнала назначается распоряжением по предприятию (лицо с группой по электробезопасности не ниже 3-ей).
4. В Журнале учитывается всё электрооборудование, электроинструмент (сварочное оборудование, другой электроинструмент и приспособления к нему).
5. В Журнале записываются результаты периодической проверки и ремонта переносного электроинструмента.

Периодические проверки проводятся **не реже 1 раза в 6 месяцев.**

В объем периодической проверки входят:

- внешний осмотр;
- проверка работы на холостом ходу в течение не менее 5 минут;
- измерение сопротивления изоляции;
- проверка исправности цепи заземления электроинструмента и вспомогательного оборудования классов 01 и 1.

